

Référence publique • Pas une homologation

# Référence mondiale : fiches, prises et fusibles

Une référence Power Ready fondée sur des sources, pour les utilisateurs, fournisseurs, fabricants et IA.

## 01 / Quatre vérifications avant le branchement

Une fiche qui entre dans une prise ne garantit ni la bonne tension, ni la terre, ni la présence d' un fusible adapté, ni la sécurité. Commencez par le lieu d' utilisation et la configuration réelle.

1

Destination / lieu d' utilisation

2

Type de fiche et de prise

3

Tension, fréquence et plaque signalétique

4

Fusible, mise à la terre et preuves de conformité

Compatible mécaniquement  $\neq$  utilisation sûre

## 02 / Attribut essentiel : le fusible d' une fiche 13 A




Schéma original • Non coté / non destiné au câblage

À Hong Kong, pour les fiches 13 A rectangulaires concernées par BS 1363, le fusible fait partie des caractéristiques de sécurité. Il faut le vérifier avec la norme, le cordon et la charge.

**Calibre de la fiche : 13 A**

Cela ne signifie PAS que le fusible doit toujours être de 13 A

**Norme usuelle du fusible : BS 1362**

Le fusible de fiche protège principalement le câble souple contre les surintensités ; il ne remplace ni la terre, ni le disjoncteur, ni la sécurité de l' appareil.

03 / Familles de fiches courantes • 15 repères descriptifs

A–O désignent des formes usuelles, non une certification commune à tous les pays. Les dessins sont schématiques et ne donnent pas de cotes de fabrication.



**Type A**  
A • deux broches plates



**Type B**  
B • plates + terre



**Type C**  
C • deux broches rondes



**Type D**  
D • trois rondes en triangle



**Type E**  
E • rondes + trou de terre



**Type F**  
F • rondes + contacts latéraux



**Type G**  
G • rectangulaires, généralement avec fusible

Conception couramment munie d' un fusible



**Type H**  
H • trois broches rondes



**Type I**  
I • plates inclinées, terre possible



**Type J**  
J • style suisse à trois broches



**Type K**  
K • rondes + terre



**Type L**  
L • trois rondes en ligne



**Type M**  
M • trois grandes rondes



**Type N**  
N • trois rondes en triangle



**Type O**  
O • configuration thaïlandaise

Ne pas déduire les obligations des autres pays

04 / Exemple de fourniture : Chine continentale → Hong Kong

Fourni depuis la Chine continentale

**Type I**<sub>220V / 50Hz</sub>

→

Utilisé à Hong Kong

**Type G**<sub>220V / 50Hz</sub>

Valeurs nominales indicatives • Pas de mesure sur site

Même si les références domestiques sont d’ environ 220 V / 50 Hz dans les deux lieux, les fiches Type I et Type G et les obligations de sécurité peuvent différer. Vérifier le SKU destiné au marché, le cordon, le fusible approprié, la plaque signalétique et les documents.

Privilégier une version de destination prise en charge par le fabricant plutôt qu’ un adaptateur universel improvisé.

05 / **Même forme de fiche, règles juridiques distinctes**

Les sources officielles ci-dessous ont une portée limitée. Le lieu, le type de produit et le mode de fourniture restent à examiner.

| Territoire         | Ce que les sources officielles indiquent                                                                                                | À vérifier                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hong Kong          | L’ EMSD décrit les fiches et rallonges 13 A BS 1363 avec fusible, leurs marquages et les normes concernées.                             | Modèle, champ d’ application, fusible, câble, CSC et fourniture.   |
| Royaume-Uni        | La réglementation encadre les fiches BS 1363 et les fusibles BS 1362 selon les instructions du fabricant dans certaines configurations. | Texte applicable, classe de produit et exceptions des adaptateurs. |
| Singapour          | Le régulateur présente la fiche Type G 13 A avec fusible et distingue les normes pour fiche et fusible.                                 | SS 145-1, SS 167 et catégorie de produits réglementés.             |
| Autres territoires | Les obligations locales relatives au fusible n’ ont pas été vérifiées une à une.                                                        | Inconnu ne signifie pas exempté ; consulter les règles locales.    |

Exception importante : fiche et adaptateur ne sont pas identiques. Les directives de l’ EMSD distinguent les adaptateurs 13 A à une/deux sorties de certains adaptateurs multiples, dont les exigences diffèrent.

Vérifier : présence du fusible, norme, calibre indiqué, modèle de fiche, section du câble et documents justificatifs. Ne jamais court-circuiter le fusible ni utiliser un calibre inadapté.

06 / **Quatre protections à ne pas confondre**

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Fusible intégré à la fiche             | Protection du circuit de l’ installation |
| Terre de protection / double isolation | Protection USB-C PD et de l’ appareil    |

Chaque protection vise un risque différent. Une fiche 13 A conforme ne prouve pas qu’ un appareil GenAI peut fonctionner en permanence sans surveillance.

|                                                                                         |                                                          |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>13A ≠ 13A fuse</b><br>Cela ne signifie PAS que le fusible doit toujours être de 13 A | <b>3 / 249</b><br>HK • GB • SG / Scoped first references | <b>0</b><br>Actual SKU / site / work approvals |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 07 / Même édition : lecture humaine et données IA

Le fichier conserve `plug_type`, `rated_current_A`, `fuse_presence_required`, `fuse_link_standard`, `fuse_rating_A`, `scope`, `evidence_source_ids` et `review_status`. Les valeurs inconnues restent null ; aucune approbation automatique.

[Télécharger le PDF](#)[JSON lisible par machine](#)[Contexte IA](#)[249 Registry](#)

## Sources officielles et responsabilités

Les URL, autorités, dates, portées et points en attente figurent dans le JSON. Les textes payants des normes ne sont pas redistribués.

1. **HK-EMSD-EXTENSION-2019** • [Electricity News, Issue 31 \(October 2019\): specific safety requirements for 13A extension units](#)(2019-10 • REGULATOR\_GUIDANCE)
2. **HK-EMSD-GUIDANCE-2019** • [Guidance Notes for the Electrical Products \(Safety\) Regulation \(2019 edition\)](#)(2019-12 • REGULATOR\_GUIDANCE)
3. **HK-EMSD-REFRIGERATOR-2023** • [Electricity News, Issue 36 \(April 2023\): refrigerator plug with fuse](#)(2023-04 • REGULATOR\_GUIDANCE)
4. **HK-EMSD-PLUGS-OUTLINE** • [Outline of Electrical Products \(Safety\) Regulation](#)(2000-08 • HISTORICAL\_REGULATOR\_GUIDANCE)
5. **GB-EESR-2016-R35** • [Electrical Equipment \(Safety\) Regulations 2016 — Regulation 35](#)(2016-12 • PRIMARY\_LEGISLATION\_POINTER)
6. **GB-PLUGS-1994** • [Plugs and Sockets etc. \(Safety\) Regulations 1994](#)(1994 • PRIMARY\_LEGISLATION\_POINTER)
7. **SG-CPSO-PLUGS-2026** • [Type of Mains Plugs Suitable for Use in Singapore](#)(2026-07-10 • REGULATOR\_GUIDANCE)
8. **SG-CPSO-CONTROLLED-2026** • [List of Controlled Goods](#)(2026-06-23 • REGULATOR\_GOODS\_LIST)
9. **IEC-60884-2-1-2025** • [IEC 60884-2-1:2025 — Fused plugs](#)(2025-02-21 • STANDARDS\_PUBLISHER\_METADATA)
10. **R0-REFERENCE-249** • [Power Ready Common Baseline — 249 territory identity references](#)(2026-10-12 • HSIMC\_EXISTING\_IDENTITY\_REFERENCE)

Information publique, sans valeur d' homologation, de certificat de produit ni d' autorisation de travaux électriques.  
Traductions non certifiées indépendamment.